

# الشروط الخاصة بالعطاء رقم 2026000247 والخاص

## بشراء أجهزة تكييف (حامى / بارد)

1. نسخة العطاء متوفرة على موقع الدائرة الالكتروني (<https://www.dls.gov.jo>) وعلى موقع نظام الشراء الالكتروني الاردني (<https://www.joneps.gov.jo>)
2. اخر موعد لشراء نسخة العطاء: 28-01-2026 الساعة 23:59.
3. موعد فتح العروض : 29-01-2026 الساعة 11:00 صباحاً.
4. تكون الاسعار ثابتة وتقديم بالدينار الاردني شاملة للرسوم والضرائب والرسوم الجمركية و اية رسوم اخرى .
5. يتم ايداع عرض الكتروني فقط حسب التواريخ المحددة على نظام (JONEPS).
6. على المناقصين إرفاق ما يثبت أهليته لدخول العطاء (السجل التجاري).
7. على المناقصين تقديم تأمين دخول العطاء بنسبة 3% من قيمة عرض المناقص الإجمالية على شكل كفالات بنكية او شيك مصدق حسب الاصول، ويتم ايداع التأمين في صندوق لجنة الشراء الرئيسية في جبل اللويبدة -شارع عبد المنعم سمارة مبنى رقم(1) - قسم العقود والمشتريات وحسب التواريخ المحددة على نظام (JONEPS) وقبل موعد فتح العروض بحيث لا تقل مدة سريان تأمين دخول العطاء عن مدة صلاحية العرض المقدم (90 يوم).
8. على المتعهد تقديم تأمين حسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة الإحالة، على شكل كفالات بنكية او شيك مصدق حسب الاصول.
9. على المتعهد تقديم كفالة صيانة بنسبة 5% من قيمة الإحالة، على شكل كفالات بنكية او شيك مصدق حسب الاصول ولمدة سنتين .
10. على المتعهد تقديم كفالة خطية مصدقة من كاتب العدل لضمان سوء المصنوعية استناداً للمادة(12) من الملحق رقم (1)من نظام المشتريات الحكومية رقم(8) لسنة 2022.
11. لا تشترط الإحالة على أرخص الأسعار.
12. تقدم التأمينات باسم : عطوفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالإضافة لوظيفته.
13. ثمن نسخة العطاء (25) دينار يتم شراؤها عن طريق موقع (JONEPS)، بحيث يتم الدفع من خلال تطبيق e-FAWATEERCOM.
14. على المناقصين تقديم شهادة منشأ (في حال كانت اللوازم من منشأ اردني ) صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
15. على المناقص أن يكون من المسجلين بنظام الفوترة الالكتروني.
16. مدة التسلیم 15 يوم من تاريخ توقيع أمر الشراء، تسلم في مستودعات الدائرة (بنيان رقم 5 – جبل عمان).
17. يلتزم المتعهد بتركيب المكيفات خلال يومين من تاريخ الطلب الخطي من قبل الدائرة، ضمن المواقع المحددة في الجدول المرفق.
18. يحق للجنة الشراء أن تحيل على المناقص مادة أو أكثر من المواد المعروضة أو جزء منها استناداً للمادة(30) و) من نظام المشتريات الحكومية رقم(8) لسنة 2022.
19. يحق للجنة الشراء الرئيسية إلغاء العطاء في أي مرحلة من مراحل الشراء وبدون ذكر الأسباب استناداً للمادة(17) أ) من نظام المشتريات الحكومية رقم(8) لسنة 2022.
20. على المناقصين تسعير البنود الاختيارية (3,4,5,6,7,8) ورقياً وارفاقها ضمن عروضهم على نظام الشراء الالكتروني الاردني.
20. تكون قيمة الاحالة للعطاء بدون البنود الاختيارية، وفي حال الحاجة إليها عند التركيب يقدم المتعهد بها فواتير منفصلة وحسب السعر المقدم في عرضه.
21. مرفق المواصفات وجدول المواقع (صفحتان).

\*\*\*\*\*

## أجهزة تكييف

الرقم	المادة	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي (دينار)	السعر الإفرادي (دينار)
1	<p>أجهزة تكييف ( حامي / بارد ) سبلت جداري قدرة 2 طن شامل كومبريسور و يعمل بنظام توفير الطاقة بما لا يقل عن A++ للبارد و A+ للحامي .</p> <p>توريد الأجهزة إلى مستودعات الدائرة الرئيسية في جبل عمان شاملاً ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. الموساير النحاسية اللازمة للربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة بالبرأسود ومغطاة بالتيب الأبيض ولا تقل عن 4 متر طولي .</li> <li>2. الكابل الكهربائي اللازم للربط بين الوحدات الداخلية والخارجية ونقطة التغذية.</li> <li>3. القواعد اللازمة لأجهزة التكييف المنفصلة الخارجية.</li> <li>4. موساير تصريف مياه التكييف لأقرب نقطة تصريف حسب الطلب ولا تقل عن 5 متر.</li> <li>5. الفحص والتشغيل.</li> <li>6. كفالة الأجهزة و الكمبريسور لمدة لا تقل عن سنتين.</li> </ol>	عدد	8		
2	<p>أجهزة تكييف ( حامي / بارد ) سبلت جداري قدرة 1.5 طن شامل كومبريسور و يعمل بنظام توفير الطاقة بما لا يقل عن A++ للبارد و A+ للحامي .</p> <p>توريد الأجهزة إلى مستودعات الدائرة الرئيسية في جبل عمان شاملاً ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. الموساير النحاسية اللازمة للربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة بالبرأسود ومغطاة بالتيب الأبيض ولا تقل عن 4 متر .</li> <li>2. الكابل الكهربائي اللازم للربط بين الوحدات الداخلية والخارجية ونقطة التغذية.</li> <li>3. القواعد اللازمة لأجهزة التكييف المنفصلة الخارجية.</li> <li>4. موساير تصريف مياه التكييف لأقرب نقطة تصريف حسب الطلب ولا تقل عن 5 متر.</li> <li>5. الفحص والتشغيل.</li> <li>6. كفالة الأجهزة و الكمبريسور لمدة لا تقل عن سنتين.</li> </ol>	عدد	8		
3	أجور تركيب الأجهزة في اقليم الشمال (بند اختياري)	جهاز	1		
4	أجور تركيب الأجهزة في اقليم الوسط (بند اختياري)	جهاز	1		
5	أجور تركيب الأجهزة في اقليم الجنوب (بند اختياري)	جهاز	1		
6	تقديم و تمديد موساير نحاس إضافية إن لزم معزولة بين الوحدة الداخلية و الخارجية (بند اختياري)	متر طولي	-		
7	تقديم و تمديد خطوط تصريف إضافية إن لزم من الوحدة الداخلية إلى أقرب نقطة تصريف (بند اختياري)	متر طولي	-		
8	تقديم و تمديد كواكب كهربائية ما بين الوحدة الداخلية و الخارجية ونقطة التغذية و قواطع كهربائية لا تقل عن 16 أمبير نوعية جيدة منفصلة (بند اختياري )	متر طولي	-		

## أماكن تركيب المكيفات

## مكيفات سبلت جداري

الرقم	الأقسام	عدد المكيفات قدرة قدرة 2 طن (8)	عدد المكيفات قدرة (8) 1.5 طن
مديريات التسجيل			
1	تسجيل عجلون	2	3
2	تسجيل جنوب عمان	1	2
3	تسجيل شرق عمان	1	
مركز الدائرة			
1	مركز الدائرة	1	
المجموع			
احتياط			
مجموع المكيفات الكلي في العطاء			